

Merkez / Head Office

Barbaros Mah. Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1/124 Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 216 575 88 80 Fax: +90 216 575 89 21 mail: info@fti-europe.com

Laboratuvar / Laboratory

Çakıl Mahallesi Şehit Tamer Aydın Sok. No:76 34540 Çatalca / İstanbul / TÜRKİYE
Tel : +90 212 776 42 25 Fax: +90 212 776 40 58-59 mail: info@fti-europe.com



DENEY SERTİFİKASI / Test Certificate

Müşterinin Adı ve Adresi / Customer's Name & Address: ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

Rüzgarlıbahçe Mah. ASAŞ İş Merkezi 34810

Kavacık / İstanbul / TÜRKİYE

Numunenin Adı ve Tanımı / Sample's Name & Description: ASAŞ E50 - 4 Taraflı Klipsli Strüktürel

Silikon Dolgulu Cephe Sistemi

Numune Kabul Tarihi : 19.04.2017

Referans No : 2017.784

Acceptance Date of Item

Reference No

Uygulanan Normlar / Norms Applied: TS EN 12153, TS EN 12155, TS EN 12179, TS EN 14019

Sonuçlar / Results: TS EN 12152 Hava Geçirgenlik Sınıflandırma : Sınıf A4 (± 600 Pa)
TS EN 12154 Su Sızdırmazlık Sınıflandırma : Sınıf RE 900 (900 Pa)
TS EN 13830 Rüzgar Yüküne Dayanım : OK (± 1320 Pa)
TS EN 13830 Güvenlik Yüğü : OK (± 1980 Pa)
TS EN 14019 Darbe Dayanımı : Sınıf E5 (475 j ; 950 mm)

Test Tarihi / Date of Test

20 / 04 / 2017

Sayfa Sayısı / Number of Pages

1 / 35

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren FTI Fasad Teknoloji Merkezi, TÜRKAK 'tan AB-0531-T numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

FTI Façade Testing Institute accredited by TURKAK under registration number AB-0531-T for TS EN ISO/IEC 17025 as test laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney laboratuvarlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EU) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. Bu sertifika yalnız test edilen numuneye ait sonuçları içerir ve ekte sunulan ilgili test raporu ile birlikte geçerlidir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages. This certificate includes the test results of the specimen which is identified above and its valid with the related test report.



Mühür / Seal

Tarih / Date

21 / 04 / 2017

Test Faaliyetleri Yöneticisi

Testing Manager

Serhat COLAK

Laboratuvar Müdürü

Laboratory Manager

Öner ARSLAN

F.15.22 REV NO: F MART 2017