

TEST RAPORU

Referans Metot:

TS EN 14351-1 Pencere ve kapılar
Mamul standardı

Deney Metodu:

Hava Geçirgenliği **TS EN 1026**
Su Sızdırmazlık **TS EN 1027**
Rüzgâr Yüküne Dayanım **TS EN 12211**


Sınıflandırma:

Hava Geçirgenliği **TS EN 12207**
Su Sızdırmazlık **TS EN 12208**
Rüzgâr Yüküne Dayanım **TS EN 12210**

Referans No	2018.005
Tarih	12.12.2018
Ürün	Doğrama Sistemi (Sabit + Pencere)
İmalatçı	ASAŞ Alüminyum
Sistem	RWT64

Ebatlar	
Dış Boyut (G*Y)	1.200 x 1.200 m
Alan	1.440 m ²
Açılabilir Kısım (G*Y)	1.134 x 0.551 m
Alan	0.624 m ²
Derz Uzunluğu	3.370 m
Cam Özellikleri	Isıcam (6+12+6)

RWT64
Doğrama Sistemi
Numune Krokisi



Sonuçlar Özet Tablo

SONUÇLAR			
Test	Uygulanan Test	Sınıflandırma Standardı	Sonuç
1	Hava Geçirgenliği	TS EN 12207	4 (±600 Pa)
2	Su Sızdırmazlığı	TS EN 12208	E1200 (1200 Pa)
3	Rüzgâr Yükü	TS EN 12210	C3

Oğuzhan Köksal
Prototip Atölye Mühendisi



Erdal Çakır
Resçara Tasarım Müdürü



Hakan Candaş
Mimari Sistemler Tasarım
Proje Koordinasyon Müdürü



Vedat Sancakdar
Tasarım ve Sistem Geliştirme Direktörü

